ГРУППА КОМПАНИЙ
АВАНГАРД
www.saz-avangard.ru

СТАРООСКОЛЬСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД

Клапан чугунный регулирующий двухседельный фланцевый с ЭИМ

25ч940нж

(Ру 1,6 МПа)



РФ, г. Старый Оскол, Белгородская обл.,
ст. Котел, Промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-6, стр. 19

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Клапан регулирующий с ЭИМ DN____ PN 1,6 МПа
Обозначение изделия: т/ф 25ч940нж…М
Предприятие – изготовитель: Старооскольский арматурный завод ООО «Арма-Пром»
Номер изделия:_____

Дата изготовления:_____

Назначение: Клапан регулирующий двухседельный используется на индивидуальных и центральных тепловых пунктах, вентиляционных системах для регулирования технологического процесса в автоматическом режиме.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	**Показатель**			
Диаметр номинальный DN, мм	25	40	50	80
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см^2)	1,6 (16)			
Температура рабочей среды t, ^{0}C	от минус 15 до 300			
Температура окружающей среды t, ^{0}C	от минус 15 до 50			
Способ действия (НО, НЗ)	НО			
Допустимый перепад давления, МПа (кгс/см^2), не более	1,5 (15)			0,7(7)
Условная пропускная способность KVy, м^3/ч	3,2 4,0 6,3 8,0 10 12,5 16;	10 16 25 40	16 25 40 63	40 63 100 160
Пропускная характеристика	Линейная, равнопроцентная			
Относительная протечка в затворе в % от KVy, не более	0,1 при ΔРисп = 0,4МПа (4кгс/см2)			
Рабочая среда	Жидкая или газообразная среда, нейтральная к мате – риалам деталей, соприка - сающихся со средой			
Изготовление и поставка	ТУ 3722-001-22294686-2005			
Тип ЭИМ	ESPA			
Масса, кг, не более	18	25	30	54
Сертификат соответствия	№ C-RU.МП07.В.00040			

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование деталей	Марка материала	Наименование деталей	Марка материала
Корпус, крышка	СЧ20 ГОСТ1412	Набивка сальника	Фторопласт – 4
Седло, плунжер, шток	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632	Ответные фланцы	Ст. 20
		Прокладка	Паронит

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан регулирующий соответствует ТУ 3722-001-22294686-2005 и признан годным для эксплуатации
Дата консервации_____
Срок консервации – 3 года.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийная наработка – 8000 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.
Срок службы – не менее 10 лет.
Предприятие – изготовитель выполняет гарантийные обязательства только при наличии исправных гарантийных пломб.

Отметка ОТК _____