Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции
_____ А.И. Петухов
М.п.

от « 25 » 10 2016 г. № 1601Н/2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании письма № 504 от 24.10.2016

Организация-изготовитель: ООО «ЛД ПРАЙД»
Адрес: 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская д. 47, Российская Федерация

Получатель: ООО «ЛД ПРАЙД»
Адрес: 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская д. 47, Российская Федерация

Наименование продукции: Краны шаровые латунные марки LD Pride, тип 11б27п

Нормативный документ: ТУ 3712-004-42473563-2016

Область применения: для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения (в том числе, питьевого), отопления, охлаждения, неагрессивных жидкостей и газов, сжатого воздуха, пара в пределах допустимых значений по температуре и давлению

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний ИЛЦ АНО «НИЭС» № 174С от 17 октября 2016 г., ТУ 3712-004-42473563-2016

Характеристика продукции: в соответствии с нормативной документацией компании-изготовителя

Заявленные сведения о технической компетенции и независимости: ИЛЦ АНО «Независимый институт экспертизы и сертификации» - Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПГ15. Действителен до 24.02.2019 г.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу № 174С от 17 октября 2016 г., ИЛЦ АНО «НИЭС» типовой образец продукции: Кран шаровой латунный марки LD Pride, тип 11б27п – фрагмент материала, был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 2010 (Гл. II, Раздел 3) «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Приложение 3.1, табл. 1, п. 6.4; Приложение 3.2, табл. 1, 2

I. Органолептические показатели:
   - Запах
   - Привкус
   - Цветность
   - Мутность

II. Физико-химические показатели
   - Водородный показатель (водная вытяжка)
   - Величина окисляемости перманганатной

III. Санитарно – химические миграционные показатели:
   - Алюминий
   - Железо
   - Медь
   - Никель
   - Кадмий
   - Свинец
   - Марганец
   - Олово
   - Кремний
   - Цинк

Результаты экспертизы: по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: Кран шаровой латунный марки LD Pride, тип 11б27п – фрагмент материала, отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3) **не установлено**.

Вывод: протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Краны шаровые латунные марки LD Pride, тип 11б27п **соответствует (~~не соответствует~~)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл.II, Раздел 3).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

Зав. отделом гигиены С.А. Нарожных